

ASKOLA

## AMISTON-LUKION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

### KAAVAN LAATIJAN VASTINE EHDOTUKSEN PALAUTTEESEEN

Amiston-Lukion alueen asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.4 - 7.5.2021 ja siitä pyydettiin lausunnot.

Yhtään muistutusta ei esitetty. Jätettyjen lausuntojen johdosta esitän kaavan laatijana vastineenani seuraavaa. Kannanottojen sisällön kaavan laatija on pelkistänyt.

#### 1 LAUSUNNOT

##### 1.1 Uudenmaan ELY-keskus

Lausunto

- Asemakaavaehdotus huomioi rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun tavoitteet asianmukaisesti.
- Luonnosta koskevassa lausunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon.

##### 1.2 Uudenmaan liitto

Ilmoitti, että ei anna lausuntoa

##### 1.3 Itä-Uudenmaan maakuntamuseo/Porvoon museo

Lausunto

- Asemakaavaehdotukseen on tehty Porvoo museon luonnosvaiheessa esittämä muutos.
- Askolan keskustaajamassa on toteutettu muinaisjäännösinventointi vuonna 2008. Vaikka inventointi on jo yli kymmenen vuotta vanha, se on edelleen riittävä selvitys tämän kaavan tarpeisiin. Kaava-alueelta ei tunneta muinaisjäännöskohteita tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.

##### 1.4 Kymenlaakson sähköverkko Oy

Lausunto

Ei lausuttavaa.

##### 1.5 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Lausunto

- Asemakaavan valmistelussa tulee huomioida pelastustoiminnan edellytykset myös tonteille 3 ja 6. Tämä tarkoittaa raskaiden pelastusajoneuvojen ajomahdollisuutta ko. tonteille (leveys 3,5 m, kantavuus 32 tn, kääntösäde 12,5 m, liittymät 5 m, pituus- ja sivukaltevuudet 6 %).
- Osoitteista tulee pitää selkeänä ja loogisena ja kulkureittejä vastaavina. Osoitteet tulee päivittää mahdollisimman pian karttapalveluihin, jolloin avunsaantiin ei tule viiveitä.

Vastine

- Lausunto tarkoittaa kaavan toteutusta. Kaava ei estä esitettyjen seikkojen huomioonottoa.

##### 1.6 Ympäristöterveydenhuolto

Lausunto

- Ei muuta huomautettavaa.

Helsinki 26.5.2021

KARTTAAKO OY



Pertti Hartikainen