



1 Askolantie, valaisimen kokonaiskallistus 5°
Jalusta: Sähkö-Jokinen SJ-3 (snro 4607627)
Pylväs: Tehomet 8m P110B108K (snro 4607845)
Pylväskaluste: Ensto LCK4-16-06A
Valaisin: EasyLED PRO Flow S 24-1000 SP-P 740 CLO

2 Askolantie, valaisimen kokonaiskallistus 5°
Jalusta: Sähkö-Jokinen SJ-3 (snro 4607627)
Pylväs: Tehomet 8m P110B108K (snro 4607845)
Pylväskaluste: Ensto LCK4-16-06A
Valaisin: EasyLED PRO Flow S 24-1000 SP-UP-F 740 CLO

Nykyiset valaistukset ja kaapelit puretaan käytöstä pois jäävistä pylväistä, pylväät ja purkujäte kuljetetaan kunnan osoittamaan paikkaan. Valaistus liitetään nykyiseen katuvaloryhmään, liityntäpiste varmistetaan maastossa.

Pylväät numeroidaan kaiverretuilla kyteillä kaupungilta saadun ohjeen mukaisesti. Valaisinpylväiden sijoitus tarkistetaan maastossa. Valaisimet jaetaan tasaisesti eri vaiheille. Asemapiirustuksessa ei näy alueen muita asennuksia. LED Katuvalaisin metallipylväässä

Maadoitus
Piirustuksessa on esitetty asennettavat uudet maadoituskäydät (maadoituselektrodit) Cu16, kuparikäyden pituus 25 m, josta vähintään 20 m johtavaan maakerrokseen. Kaikki maahan jääneet kuparit liitetään lähimpään saneerattuun pylväaseen/keskukseen.

Maadoituskupari, min 16 mm²

Suojaputket
Urakkaan kuuluu piirustuksessa merkityt suojakourut ja putket. SU hankkii, MRU asentaa. Käytettävät suojaputket PEH Tupla Ø 110 mm luokkaa A. Kouruissa noudatetaan samaa luokitusta. Urakkaan kuuluu saneerausurakassa vaurioituneiden nykyisten suojaputkien uusiminen.

Tunn. Lukum. Muutos				Nimim. Pvm		
K.osa/Kylä		Kortti./Tila	Tontti	Rno	Viranomaisten merkintäjä	
UUDISRAKENNUS			SÄHKÖPIIRUSTUS			
Askolan kunta 07500 Askola			Katuvalaistus Askolantie			
SELKÄMAAN ssu.fi SUUNNITTELU OY			MK: 1: 500			
			Pvm 15.01.2024		Työnumero	Tilaajan numero
			Piirt.			
			Suunn. JKU			
			Tark.			
Yht.hlö		Piirustusnumero		Muutos		
Lehti		SÄH 1667 – 001				