

PINTA-ALA 8.5 m²
TILAVUUS 22.4 m³

PALOLUOKKA P3

ALAPOHJA U-ARVO 0,29 W/m²K
(Max lattiakuorma 1500kg/m²)





PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY VANERI 21mm
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

ULKOSEINÄ U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)
TUULETUSRAKO (NAULAUSRIMA)
TUULENSUOJALEVY
ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)
HÖYRYNSULKU
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

YLÄPOHJA U-ARVO 0,26W/m²K

PELTI (RUUKKI T20-30W-1090)
RUOTEET
ALUSKATE
ERISTYS 150mm (NR-RISTIKKO k900)
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm



1. KATTOPELTI T20-30W-1090 VÄRI RR23 Tummanharmaa
2. SEINÄPELTI T15-115V-1134 VÄRI RR23 Tummanharmaa
3. TERÄSOVI VÄRI RR23 Tummanharmaa
4. PELTILISTAT VÄRI RR23 Tummanharmaa
5. SÄHKÖKESKUS VÄRI RR23 Tummanharmaa

K.osa/Kylä Askola (18)		Kortti/Tila Helkamäki	Tontti/Rn:o 405-3-146	Viranomaisen merkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS / ERILLISLAITE		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	No 3/3	Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK26	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Matkaviestintukiasema MONNINKYLÄ Kolisevantie 07230 Monninkylä (Askola)		Piirustuksen sisältö LAITESUOJAPIIRROS		Mittakaavat 1:50	
Suunnitteluala ARK		Työn n:o	Piir. n:o 03	Muutos	
Pääsuunnittelija DNA Tower Finland Oy, RI Jouni Koskenkangas		Kohteen suunnittelutus DNA Tower Finland Oy / Monninkylä			
Suunnittelija Esari Oy, RI Jonas Knutar		Pvm 23.03.2026		Oy ESARI Ab Veikontie 3 69600 Kaustinen	