Askolan vesihuoltolaitoksen ohjeet vesisuodattimien asennuksista ja kustannuksista kiinteistöillä

Elinympäristölautakunta 19.11.2026
81/00.01.01/2022

Valmistelu/lisätiedot

palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Vesilaitos on asentanut kustannuksellaan kiinteistöille vedensuodattimia asiakkaiden pyynnöstä, kun asiakas on ilmoittanut vedessä todetun ylimääräisiä veteen kuulumattomia hiukkasia tms. Vedensuodattimia on asennettu pääasiassa Vahijärven vedenottamon veden jakelualueella.

Vedensuodattimien asennus on aikaisemmin ollut perusteltua koska Vahijärven vedenottamon veden mangaanipitoisuus on ollut korkealla ja mangaania on siirtynyt vedenjakelu putkistoon. Vahijärven vedenottamolle on rakennettu mangaanin poistolaitteet useampi vuosi sitten ja Vahijärven vedenottamon lähtevän veden sekä kiinteistöiltä erikseen otetuissa vesitutkimuksissa veden laatu on todettu täyttävän tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut kemialliset laatutavoitteet, ja mangaanin määrä on alittanut huomattavasti vedessä olevan mangaanin raja-arvot.

Vedensuodattimien asennus kiinteistöille ja niiden vaihto on ylimääräinen kustannus vesilaitokselle, ja vedensuodattimien käyttö ei ole normaalia laadullisen veden toimituksen varmistamista asiakkaille.

Vesilaitoksen ohjeet vedensuodattimien asennukseen ja kustannuksiin:

1. Mikäli vesilaitoksen liittymän haltija/ omistaja esittää vedensuodattimen asennusta tai uusimista tulee vedensuodattimen asennus tai uusiminen perustella.
2. Hakemuksen perusteella liittymän vedestä tehdään erillinen vesitutkimus vesilaitoksen toimesta. Vesilaitos sopii liittymän haltijan / omistajan kanssa tutkimusajankohdan, joka suoritetaan virka-aikana klo 07–15.00 välillä arki-päivinä.
3. Vesilaitos toimittaa vesinäytteet laboratorioon tutkittavaksi.
4. Liittymän haltija / omistaja sitoutuu maksamaan liittymästä otetun ylimääräi-sen tutkimuskustannukset, mikäli laboratoriontutkimus-tulosraportin perusteella liittymän vesinäyte todetaan täyttävän talousvedelle asetetut vaatimukset.
5. Vesilaitos ei asenna kustannuksellaan liittymiin vedensuodattimia, mikäli liittymän vesi todetaan täyttävän talousvedelle asetetut tavoitteet.
6. Mikäli liittymän vesitutkimuksessa todetaan, että talousvesi ei täytä talousvedelle asettuja tavoitteita tai tutkimusraportissa erikseen todettu mangaanin tai raudan määrä ylittää talousveden raja-arvot, vesilaitos kustantaa tehdyt tutkimukset ja asennuttaa kiinteistölle vedensuodattimen kustannuk-sellaan. Vedensuodatin asennetaan kiinteistölle määräajaksi ja vesilaitos uusii tutkimukset kustannuksellaan määräajan päättyessä. Uusien tutkimusten perusteella vedensuodattimien asennus uusitaan tai vedensuodattimet poistetaan.
7.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä vesilaitoksen ohjeet vedensuodattimien asennukseen ja kustannuksiin esitetyllä tavalla.

Päätös

Täytäntöönpano	Askolan vesihuoltolaitos, vesihuoltolaitoksen ohjeet